

Ярославское профессиональное образовательное учреждение  
Ярославской области  
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий

УТВЕРЖДАЮ:



Директор

М.В. Цветаева

2017 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре  
и неисправности пожарной сигнализации в ГПОУ ЯО ЯКУ и ПТ

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики дежурный  
(сторож-вахтёр)  
обязан:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя на схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
2. Максимально быстро прибыть в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара( ложное или истинное срабатывание).
3. При обнаружении пожара ( истинное срабатывание):
  - 3.1. Сообщить о пожаре по телефону «01»( «112» с мобильного), указав адрес объекта, свою фамилию и номер телефона,с которого передаётся сообщение.
  - 3.2. Сообщить о пожаре администрации техникума.
  - 3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.
4. При отсутствии пожара( ложное срабатывание):
  - 4.1. Осуществить сброс сигнала.
  - 4.2. Сообщить о ложном срабатывании пожарной сигнализации администрации колледжа.
  - 4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание пожарной сигнализации по телефону- 74-90-80.

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести записи в сменном журнале.

специалист по ОТ и ТБ  
ЗАПИСАНО  
В РЕЕСТР  
№ 83 от \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

А.А. Карпов